LABORATORIOS
GRAM

PROTOCOLO DE RESULTADOS

laboratoriosgram@gmail.com
Las Heras 205 San Pedro
Tel: 3329-15472772

DATOS DEL CLIENTE
Razón Social: Reynes S.A.
Dirección: Ruta 191 Km 4.5
Localidad: San Pedro-Bs As

DATOS DE LA MUESTRA
Identificación de la muestra: 3360
Tipo de muestra: Agua envasada
Responsable toma muestra: Laboratorio
Fecha toma muestra: 08/10/2026
Observaciones: Muestra obtenida en Bidón de 20L - Fecha de envasado: 08/10/2026

ANALISIS
Determinaciones solicitadas: Análisis microbiológico
Fecha de procesamiento: 09/10/2026

Determinación	Resultados Obtenidos	Valores Permitidos	Unidades
Coliformes Totales	Menor a 3	Menor a 3	NMP/100ml
Coliformes Fecales	Menor a 3	Menor a 3	NMP/100ml
Escherichia coli	Ausencia	Ausencia	En 100ml
***Pseudomonas* sp**	Ausencia	Ausencia	En 100ml
Mesófilos totales (PCA 37º-24hs)	Menor a 10	Hasta 500	UFC/ml

Metodología Utilizada: Standard Methods para el análisis de aguas potables y residuales.
Valores Permitidos según el artículo 983 del Código Alimentario Argentino.

<u>Conclusión</u>: Agua apta para su consumo, según muestra analizada.

----------FIN DEL INFORME----------

Fabian Rodriguez Bioquimico MP:6127

Director Técnico

Laboratorio Habilitado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.